

2010 中国低碳技术化石燃料并网发电项目

区域电网基准线排放因子

为了更准确、更快捷地开发符合 CDM 方法学 ACM0013—“使用低碳技术的新建并网化石燃料电厂的整合基准线和监测方法学”的发电项目，中国国家发展和改革委员会应对气候变化司研究确定了针对该方法学的中国区域电网基准线排放因子，并征询了指定经营实体(DOE)意见，可供 CDM 项目业主、开发商、技术咨询服务机构、DOE 等在编写和审定项目设计文件、计算减排量时参考和引用。

一、 区域电网划分

为了便于中国 CDM 发电项目确定基准线排放因子，现将区域电网统一划分为东北、华北、华东、华中、西北和南方电网，不包括西藏自治区、香港、澳门和台湾省。上述区域电网边界包括的地理范围如表 1 所示：

表 1 区域电网划分

电网名称	覆盖省市
华北区域电网	北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、内蒙古自治区
东北区域电网	辽宁省、吉林省、黑龙江省
华东区域电网	上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省
华中区域电网	河南省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、重庆市
西北区域电网	陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区
南方区域电网	广东省、广西壮族自治区、云南省、贵州省、海南省

二、 基准线排放因子计算方法

根据方法学 ACM0013(04 版), 基准线排放因子是最终确定的基准线的排放因子(选项 1)、区域电网内效率排名前 15% 电厂的平均排放因子(选项 2)两者中的数值最低者。本公告是针对选项 2 计算的基准线排放因子。

对于选项 2, 区域电网内效率最高的前 15% 电厂 j (即在同一类电厂¹中) 平均排放因子的计算公式如下:

$$EF_{BL,CO_2} = \frac{\sum_j FC_j * NCV_j * EF_{FF,CO_2}}{\sum_j EG_j} \quad (1)$$

其中:

EF_{BL,CO_2}	基准线排放因子 (tCO ₂ /MWh)
FC_j	参考年 v 电厂 j 的煤炭消耗 (体积/质量单位)
NCV_j	参考年 v 电厂 j 消耗的煤炭的净热值 (GJ/质量或体积单位)
EF_{FF,CO_2}	电厂 j 消耗的煤炭的CO ₂ 排放因子 (tCO ₂ /GJ)
EG_j	电厂 j 在参考年 v 的净上网电量(MWh)
j	在确定的区域电网内, 与拟建项目具有相似规模和负荷、并使用煤炭作燃料的所有电厂中, 效率排在前15% 的电厂 j (不包括热电联产, 包括已注册的CDM项目)

确定效率排在前15% 的电厂 j 按照以下步骤进行:

步骤1: 确定与项目活动类似的电厂

类似电厂的样本群包括所有以煤炭为主要燃料的发电厂(不包括热电联产)。

这些电厂是:

- 同样燃煤, 且点火或辅助用其他燃料不超过该厂年总能源消费量的3%;
- 过去5年中建设, 且其中最后一年须是2008年;
- 与项目活动具有可比的装机规模, 即项目装机规模的50%-150%之间;
- 与项目活动的负荷类型一致, 即基荷3000小时以上的电厂;

¹ 电厂以机组为单位, 所有电厂均指机组。

- 在2008年已向电网供电。

步骤2: 决定地理边界

选择电厂所连接的电网作为边界，并且在电网边界内确定的类似电厂的样本群数量N至少为10个。如果按照步骤1确定的类似电厂数目少于10个，地理边界应扩大到国家。如果仍然少于10个电厂，边界应扩大到邻近非附件一国家，并以此递推至所有非附件一国家、附件一国家或OECD国家。

步骤3: 确定样本群

确定样本群中所有的电厂n，根据步骤2确定边界范围内样本群电厂的数量N。样本群中包括边界内所有符合步骤1的已注册的CDM项目。

步骤4: 确定机组效率

采用最近一年可获得的数据，计算步骤3确定的每个电厂n的效率。样本群中每个电厂n的效率按照以下公式计算：

$$\eta_{n,v} = 3.6 * \frac{EG_{n,v}}{FC_{n,v} * NCV_{n,v}} \quad (2)$$

其中：

- $\eta_{n,v}$ 电厂 n 在参考年v的运行效率
- $EG_{n,v}$ 电厂 n 在参考年v向电网净输送的电量(MWh)
- $FC_{n,v}$ 电厂 n 在参考年v发电煤炭消耗量(质量单位)
- $NCV_{n,v}$ 电厂 n 在参考年v煤炭的净热值 (GJ /质量单位)
- 3.6 GJ 向 MWh 的转换系数
- v 参考年，即2008年
- n 在确定的地理边界中所有与拟建项目具有相似规模、负荷，发电燃料为煤炭的电厂

步骤5: 确定效率排前15%的电厂 j

将样本群电厂N的效率从高到低排序，确定效率排序前15%的电厂j，电厂J（电厂j的总数）的数量应为N（步骤3确定的样本群总量）的15%（若为小数，则下舍入）。如果J个电厂的发电量小于样本群N个电厂总发电量的15%，应扩大电厂j数量直到达到总发电量的15%。

上述所有过程都进行了清楚透明的纪录，包括步骤3和步骤5确定的电厂及其装机容量、发电量、厂用电量和燃料消耗等相关数据。

三、 数据来源

各区域电网发电厂的装机容量、发电量、厂用电量、煤耗量等数据来源为中国电力企业联合会的统计；标煤的热值等来源为《2009 中国能源统计年鉴》；煤炭的潜在排放系数和碳氧化率来源为“2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories” Volume 2 Energy, 第一章 1.21-1.24 页的表 1.4，煤炭的潜在排放因子采用了表 1.4 中的 95%置信区间下限值。

四、 基准线排放因子数值

表 2 适用于各类装机项目的 2008 年排放因子 单位：(tCO₂/MWh)

	60 万千瓦	66 万千瓦	100 万千瓦
华北区域电网	0.8075	0.8065	0.7838
东北区域电网	0.7968	0.7968	0.7944
华东区域电网	0.7845	0.7825	0.7613
华中区域电网	0.8044	0.7963	0.7963
西北区域电网	0.8325	0.8311	0.8244
南方区域电网	0.8054	0.8008	0.8008

注： 1. 如需要，具体计算过程可供DOE查询。
2. 将根据数据的可获得性适时更新。

国家发展改革委应对气候变化司
2010年11月25日